



SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA

FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

data	emissione	compilato	verificato	Approvato
10/11/2022		Marco Bandino,		Marco Bandino

SOMMARIO

1. Generalità
2. Tipo di fornitura
3. Descrizione della fornitura e garanzia sulle prestazioni
4. Rumorosità
5. Richieste particolari
6. Progettazione e costruzione
7. Disegni e documenti consegnati da Villaservice
8. Documentazione che il Fornitore deve consegnare a Villaservice e tempistica relativa
9. Lingua e modalità di trasmissione della documentazione dal Fornitore a Villaservice
10. Protezione superfici
11. Ispezione – Messa in marcia – Accettazione
12. Imballaggi e trasporti

1. Generalità

La presente specifica è valida per ordine.

2. Tipo di Fornitura

La presente specifica riguarda i seguenti tipi di fornitura:

2.1 Fornitura Servizi

2.2 Progettazione

2.3 Fornitura Materiali

2.4 Imballaggio

2.5 Supervisione al montaggio

2.6 Supervisione all'avviamento

2.7 Addestramento del personale

2.8 Trasporti

2.9 Montaggi

2.10 Prestazioni per prove e collaudi in sito
2.11 Prestazioni per avviamento e supervisione primo periodo avviamento

2.12 Assistenza periodo di garanzia

X
X

3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E GARANZIE SULLE PRESTAZIONI

3.1 Oggetto della fornitura

La presente specifica di acquisto riguarda la fornitura di gasolio per autotrazione con modalità di consegna come di seguito riportato.

Caratteristiche del prodotto:

Le caratteristiche di fornitura di gasolio 10 ppm sono le seguenti (conformi alle norme UNI EN590:2004) :

Numero di Cetano EN ISO 5165: Min. 51,0

Densità a 15°C EN ISO 3675 Kg/m³: Max 845

Distillazione (punto del 95% (V/V) recuperato): EN ISO 3405 °C Max. 360

Idrocarburi aromatici policiclici EN 12916 % (m/m): Max. 11

Tenore di zolfo EN ISO 20884 mg/Kg: Max. 10

Qualora nel corso della fornitura le caratteristiche chimico-fisiche del gasolio dovessero mutare per effetto di disposizioni di legge, il nuovo prodotto deve essere fornito alle condizioni economiche indicate nel presente contratto.

Villaservice spa ha facoltà di effettuare controlli qualitativi a propria discrezione.

In caso di non conformità con i requisiti merceologici previsti può essere richiesta la sostituzione immediata del prodotto con oneri a carico della Ditta. Il ripetersi di tali fenomeni può comportare la risoluzione anticipata del contratto in danno della Ditta.

Villaservice può altresì procedere in proprio alla verifica della temperatura e densità del prodotto al momento della consegna ed a far controfirmare dal vettore i risultati ottenuti.

Differenze tra la quantità di prodotto certificata sui documenti di consegna e la quantità complessiva di prodotto accertata allo scarico, comporteranno immediati conguagli sulle quantità.

4 RUMOROSITA'

N.A.

5 MODALITA' DI ORDINE E RICHIESTE PARTICOLARI

La quantità minima di gasolio da ordinare a mezzo mail o telefono , con preavviso di 24 ore, è di lt.1.000 a settimana, con possibilità di variare il quantitativo a seconda delle necessità.

6 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

N.A.

7 DISEGNI E DOCUMENTI CONSEGNATI DA VILLASERVICE AL FORNITORE

N.A.

8 DOCUMENTAZIONE CHE IL FORNITORE DEVE CONSEGNARE A VILLASERVICE E TEMPISTICA RELATIVA

N.A.

9 LINGUA E MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DAL FORNITORE A VILLASERVICE

N.A.

10 PROTEZIONE SUPERFICI

N.A.

11 ISPEZIONI E CONTROLLI, MESSA IN MARCIA, TERMINI DI CONSEGNA, MODALITA' DI FORNITURA E ACCETTAZIONE

L'ordinativo avverrà con cadenza settimanale, salvo urgenze, previa richiesta inviata a mezzo mail con due giorni di anticipo sulla data di consegna,

La consegna potrà avvenire tassativamente dal lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle ore 15,00.

Tutti i carichi dovranno essere sottoposti a verifica di peso in ingresso e in uscita. Non sarà possibile procedere allo scarico del gasolio se non in presenza di un addetto della Villaservice.

12 IMBALLAGGI E TRASPORTI

La fornitura sarà resa disponibile presso l'impianto di trattamento R.U. di Villacidro (CA) - zona industriale loc. Cannamenda cap 09039

Il gasolio dovrà essere consegnato tramite autocisterna e dovrà essere immesso in sicurezza a cura del Fornitore nei serbatoi esistenti dell'Impianto della Villaservice S.p.a.